

13.02.2019г. № 86
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ушаковского муниципального образования, в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Иркутской области от 07.10.2008 №78-ОЗ «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Утвердить прилагаемые перечни:

1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), расположенных на территории населенных пунктов Ушаковского муниципального образования (приложение №1).

2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования (приложение №2)

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления Ушаковского муниципального образования и разместить на информационном стенде в здании администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 8.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ушаковского муниципального образования
В. В. Галицков



ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), расположенных на территории населенных пунктов Ушаковского муниципального образования

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	Назначение	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Огнетушители	Ящик с песком объемом 0,5- 1м ³	Бочка с водой, ведро	Багор, топор, лопата, вилы
1	Частные жилые дома	Жилое помещ.	1	1	1	1,1,1,1
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Жилое помещ.	1*	1	1	1,1,1
3	Гаражи	Подсобное пом.	1	1	1	1,1,1
4	Многоквартирные жилые дома	Жилое помещ.	1	-	-	-

Примечание:

*- устанавливается в период проживания (летнее время)

1. В жилых домах коридорного типа устанавливают не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов в помещениях на высоте не более 1,5 м.

3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически проходить проверки и своевременно перезаряжаться.

4. Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретает собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

5. Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома);

*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

Приложение №2
к Постановлению
Администрации Ушаковского
муниципального
образования № _____
от «___» _____ 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
Первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить
территории общего пользования Ушаковского муниципального
образования

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): Воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л Порошковые (ОП) вместимостью , л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2 1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)размером не менее 1*1м	
6	Лопата штыковая	1